

自动监控设施运行基本情况 验收文号：梅字环函〔2018〕100号

自动监控数据是否经过有效性审核：是 否

自动监控设施是否正常运行：是 否 故障

主要污染物自动监测数据： SO_2 :1.79 mg/m^3 、 NO_x :263.03 mg/m^3 、烟尘:26.96 mg/m^3

近期是否超标排污：否 是 超标情况

